



МЧС РОССИИ



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

28.07.2014 № 3410.оп-13-5-02

На № 105/07 от 22.07.2014 г.

На Ваш запрос сообщаем следующее.

Определение класса функциональной пожарной опасности зданий и помещений осуществляться проектировщиком на стадии проектирования.

По нашему мнению, перечисленные в Вашем письме помещения, относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5 и подлежат категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности.

Все горючие и трудногорючие вещества и материалы, находящиеся или обращающиеся в помещении (за исключением горючих и трудногорючих вещества и материалы, входящих в состав строительных конструкций), являются временной пожарной нагрузкой.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ППиПЧСП

И. Р. Хасанов

