Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01.ru/

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

01.09.2015 № 19-16-293

На № _____ от _____

По итогам рассмотрения обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, рассмотрев Ваше обращение сообщает, что в соответствии с ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, разрабатываются исключительно для объектов защиты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

При этом, сообщается, что требования пожарной безопасности к устройству антресолей в зданиях и сооружениях изложены в СП 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы А.А. Бондарев

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01.ru/

613402

Журавлев Ю.Ю.
216-67-44