Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01ru/

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

04.06.2015 № 2711эп-1353

На № _____ от _____

По поручению ДНПР МЧС России направляю ответ на Ваше обращение в адрес МЧС России от 30.04.2015 г. № 57. По существу Вашего обращения сообщаем, что при наличии отступлений от требований СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» в части расстояний между зданиями и сооружениями, расположенными на территории многотопливной АЗС, для подтверждения соответствия указанной АЗС требованиям пожарной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует выполнять расчеты пожарного риска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 272, которым утверждены «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска».

Заместитель начальника института
по научной работе А.В. Матюшин

А.Ю. Шебеко
521-85-17

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01ru/