

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: <http://ptm01.ru/>



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiro@mail.ru](mailto:vniiro@mail.ru); <http://www.vniiro.ru>

24.06.2015 № 3120р-13.4-4  
На № 01-12/68 от 14.05.2015 г.

Директору  
МУП «Павловский архитектурно-градостроительный центр»  
И.В. Лихо

О разъяснении требований  
нормативных документов

ул. Горького, 292  
Ст-ца Павловская, 352040

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что, по мнению специалистов института, ширина эвакуационного выхода из помещения санитарно-технического узла в соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 должна составлять не менее 0,8 м. В случае, если помещение санузла предназначено для использования 1 человеком, допускается устраивать эвакуационный выход шириной не менее 0,7 м, как для одиночного рабочего места в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

Заместитель начальника института

*С.С. Воевода* С.С. Воевода