



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**П.Ю. Князеву**

**E-mail: [pavel7681063@gmail.com](mailto:pavel7681063@gmail.com)**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

06.04.2017 № 222-1-29-12-3  
На № б/н от 29.03.2017

**О действии Руководящих документов**

На Ваш запрос сообщаем, что обязательным к исполнению документом, регламентирующим требования обеспечения пожарной безопасности в России, является Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Руководящие документы (РД), в том числе указанный Вами РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» не является документом, разработанным в поддержку требований вышеуказанного закона, и не имеет статуса нормативного.

Требования к проверке и обслуживанию средств противопожарной защиты регламентируются «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. Пункт 61 ППР предусматривает организацию ежеквартальной (не реже) проверки систем пожарной автоматики объекта (пожарной сигнализации, пожаротушения,



противодымной защиты, оповещения и т. д.) с оформлением соответствующего акта. Проведение регламентных работ и планово-предупредительного ремонта систем проводится в соответствии с годовым план-графиком, что указано в п. 63 ППР.

Нормативные документы, регламентирующие объем и методы технического обслуживания, в настоящее время отсутствуют. В качестве справочной литературы могут быть использованы положения вышеуказанного РД, если они не противоречат требованиям действующих нормативных документов.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш