



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail:[vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

14.11.2017 №98-129-123

На № б/н от 16.10.2017.

О техническом обслуживании систем противопожарной защиты

На Ваш запрос сообщаем, что поскольку ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» не является стандартом, в результате применения которого обеспечивается соблюдение Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при составлении план-графика технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты (далее – План-график) положениями данного стандарта можно пользоваться, как справочными.

Ваше предложение о нормировании обязательности предоставления организациями-производителями в письменной форме сведений о рекомендуемой периодичности технического обслуживания не может быть поддержано, т. к., во-первых, периодичность обслуживания в значительной мере зависит от условий его применения. Во-вторых, оборудование может быть зарубежного производства, и получение соответствующей информации от производителя может быть затруднено. В-третьих, если, как Вы



подчеркиваете, обслуживающая организация заинтересована в том, чтобы искусственно завышать частоту обслуживания, то организация-производитель в рекламных целях может неоправданно увеличивать периодичность обслуживания без учета условий применения оборудования на конкретном объекте защиты.

Как Вам сообщалось ранее, разработанный обслуживающей организацией План-график может быть согласован с руководителем организации, оказывающей техническое обслуживание. Нормативными документами данная процедура не регламентируется. По мнению специалистов института, периодичность обслуживания применяемых для построения систем пожарной автоматики технических средств, указываемая в План-графике, должна быть установлена в результате договоренности между Заказчиком (руководством организации) и Исполнителем (организацией, производящей обслуживание) на основании положений технической документации на конкретные технические средства и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

В.Л. Здор  
тел. 529-81-68