



## МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Гр. П.Ю. Князеву

Pavel7681063@gmail.ru

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

15.11.2018 № 2434-1.29-11-2

на № \_\_\_\_\_ от 14.10.2018

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Систем стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» является документом добровольного применения (далее – ГОСТ Р 12.2.143-2009).

По мнению специалистов института, при изготовлении планов эвакуации на фотолуминесцентной основе положения ГОСТ Р 12.2.143-2009 носят обязательный характер. Несоблюдение требований к минимальному размеру этажных и секционных планов эвакуации, размеру шрифта, знаков безопасности и символов на плане эвакуации несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как не позволит человеку в экстремальной ситуации своевременно и правильно сориентироваться и самостоятельно покинуть здание.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

