



## МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

Князеву П.Ю.

e-mail: pavel7681063@gmail.com

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

04.02.2020 № 244-1-29-12-2  
На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от 22.02.2020 \_\_\_\_\_.

### О разъяснении требований

В соответствии с положениями статьи № 45 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установки пожаротушения – совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества. Установки пожаротушения по степени автоматизации подразделяются – на автоматические, автоматизированные, автономные и ручные.

Согласно п. 473 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту – ППР РФ) помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя регламентируется в соответствии с п. 474 ППР РФ.

В письме ВНИИПО МЧС России №997-1-29-12-2 от 26.06.2019 указано, что согласно п. 465 ППР РФ выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

Необходимо подчеркнуть, что никаких подтверждений об оснащении продуктовых магазинов передвижными огнетушителями в вышеуказанном письме нет.

Приложение №2 ППР РФ «Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных

станций)» регламентирует оснащение помещений категорий по пожарной и взрывопожарной опасности А, Б, В1 - В4, Г и Д.

Согласно п. 474 ППР РФ здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам. Данное требование означает – в дополнение к переносным огнетушителям.

Обращаю Ваше внимание, что «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» – документ обязательный к применению.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

