Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptnl1.ru/

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

19.02.2020 № 43/1.2.4.4 Гр. Князеву П.Ю.

На № 6/н от 14.02.2020 E-mail: pavel7681063@gmail.com

О применении нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» классификация объектов по функциональной пожарной опасности осуществляется в зависимости от назначения объекта, а также от возраста, физического состояния, количества людей, а также возможности пребывания их в состоянии сна. При этом объекты, предназначенные для проживания людей (за исключением специализированных) могут классифицироваться и как гостиницы и общежития (класс Ф1.2), и как многоквартирные жилые дома (класс Ф 1.3). По мнению специалистов института, «хостелы» следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф1.2.

Начальник института Д.М. Гордиенко

Усолин Степан Владимирович
(495) 524-81-35

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptnl1.ru/