



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.10.2020 № ИТ-117-1754-13-4

Гр. Князеву П.Ю.

На № б/н от 24.09.2020

e-mail: pavel7681063@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Павел Юрьевич!

В ответ на Ваше обращение сообщая, что согласно п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено. При этом минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения.

Для помещений, имеющих форму простого многоугольника (четырёхугольную, пятиугольную и т.д.), максимальная диагональ определяется однозначно по правилам элементарной геометрии.

Для помещений сложной и неправильной формы максимальная диагональ определяется как максимальное расстояние между наиболее удалёнными точками помещения.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Барановская Елена Николаевна
8(495) 524-82-53

