Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01.ru/

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

22.03.2021 № 18-117-361-10-2

На № 6/н от 04.03.2021

Гр. Князеву П.Ю.

E-mail: povel7681063@gmail.com

По существу Вашего обращения сообщаю следующее.

Согласно ч. 10 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящее время официально утвержденные нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие расчетно-аналитические методы по определению пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций, отсутствуют.

По мнению специалистов института, допускается использовать апробированные методы, содержащиеся в научно-технической литературе, расчетные положения которых основаны на требованиях ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" и ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность".

Начальник института Д.М. Гордиенко

Павлов Владимир Валерьевич
Лучкин Сергей Алексеевич
(495) 524-81-27

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://ptm01.ru/