



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

Гр. Князеву П.Ю.

21.02.2022 № ИГ-117-198-13-4  
На №          б/н от          25.01.2022

E-mail:

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что при определении числа этажей зданий общеобразовательных школ в контексте требований п. 15 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» следует руководствоваться положениями п. 3.56 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». При этом не учитывается верхний технический этаж здания.

В случае наличия в здании школы подвального этажа, верх перекрытия которого находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, **указанный подвальный этаж, по мнению специалистов института, следует учитывать при определении этажности здания** в контексте требований п. 15 таблицы 1 СП 486.1311500.2020.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Полетаев Александр Николаевич  
Тел. (495) 5248124

