



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)

ail.ru

ул. Большая Морская, д. 40, лит. А
г. Санкт-Петербург, 190031
Тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34
30.06.2022 № ИГ-130-1425

На № 34396612 от 16.06.2022

О расстановке речевых пожарных
оповещателей СОУЭ

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, поступившее на Единый интернет-портал подачи обращений МЧС России, сообщает следующее.

В настоящее время требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

В соответствии с пунктом 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы с числом этажей более 6 подлежат оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 3-го типа, характеристики которого предусматривают речевой способ оповещения (передачу специальных текстов).

Требованиями пункта 4.6 СП 3.13130.2009 установлено, что уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям указанного свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.

При этом, в соответствии с требованиями пункта 4.8 СП 3.13130.2009 количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями указанного свода правил.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что СОУЭ является комплексом организационных мероприятий и технических средств,





предназначенным для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, а также о необходимости эвакуироваться людям, расстановка речевых пожарных оповещателей должна быть обеспечена таким образом, чтобы требуемый уровень звука обеспечивался в каждом помещении, в том числе в лестничных клетках, так как в них имеется возможность временного пребывания людей (обслуживающего персонала здания, людей (работников), осуществляющих передвижение с этажа на этаж в период рабочего процесса).

Заместитель начальника Главного управления

Ю.А. Блохин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5265D050336F2B0E7FD307025DF1937A120CC
Владелец: Блохин Юрий Александрович
Действителен с 20.12.2021 по 20.03.2023

Пожарно-технический университет
сайта <https://ptm01.ru>

