



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vnipo@mail.ru; <http://www.vnipo.ru>

16.08.2016 № 4780 эи-12-3-3

На № б/н от 03.08.2016 .

О расположении пожарных извещателей

При отсутствии возможности физической реализации требований п. 13.3.6 СП5.13130.2009 с изм. 1, указанные в нем расстояния между пожарными извещателями и внешними предметами или вентиляционными отверстиями, могут быть сокращены. Отсутствие возможности физической реализации данных требований подразумевает, что помещение, подлежащее защите средствами обнаружения пожара, имеет ограниченные физические размеры, либо плотное расположение в нем средств приточной, вытяжной, приточно-вытяжной вентиляции, инженерных конструкций, или источников искусственного освещения. При этом проектной организацией должна быть проанализирована допустимость такого монтажа, а в проектной документации должно быть отражено, что принятое решение по монтажу извещателей не оказывает существенного влияния на их способность обнаружения возгорания.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

В.Л. Здор
(495) 529-81-68