



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

23.11.2015 № Е330ап-12-1-4

На № 32-01-04/24969 от 9.10.2015

Директору

Сообщаем, что превышение расстояния 0,4 м от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) нарушает требования п. 4.13 НПБ 88-2001*.

Если в Вашем случае подвесной потолок является сплошным, то его можно рассматривать как покрытие, а расстояние «а» на рисунке 1 должно быть не более 0,4 м.

Защита запотолочного пространства обеспечивается когда там размещены кабельные потоки и другая горючая нагрузка, величина которой определена приложением А СП 5.13130.2009.

С уважением,
Заместитель начальника института

С.С. Воевода